

管制人員的答覆

(問題編號：2305)

總目： (49) 食物環境衛生署
分目： (-) 沒有指定
綱領： (2) 環境衛生及有關服務
管制人員： 食物環境衛生署署長 (劉利群)
局長： 食物及衛生局局長

問題：

- (1) 在全港食環署管理的公廁中，有多少個公廁設有空氣改善設備？主要設備是甚麼？
- (2) 在翻新及改善設計計劃內，是否包括引入空氣淨化系統，改善公廁內空氣質素；
- (3) 目前公廁男女廁格比例是1:1.6，當局下一次檢討男女廁格比例是何時？

提問人：鄭泳舜議員 (立法會內部參考編號：10)

答覆：

所需資料分列如下：

- (1)及(2) 食物環境衛生署(本署)轄下的公廁一般設有機動通風裝置，並輔以抽氣系統和風扇加強通風，並設置空氣清新劑噴霧器以辟除氣味。我們擬推行試驗計劃，在公廁提供空調及其他設備，例如運用臭氧技術和氧聚解空氣處理技術改善空氣質素。如試驗計劃證實有效，我們會逐步在公廁翻新計劃更廣泛應用有關技術。
- (3) 現時新建公廁和翻新公廁的男女廁格比例一般為1:2。本署會不時檢討並考慮進一步調整上述比例，以滿足服務需求。

- 完 -