

## 滅鼠工作檢查表(食肆)

檢查項目	檢查日期								
(1) 已把食物殘渣及垃圾放入蓋好的垃圾桶內，並每天清理垃圾。									
(2) 門腳與地面之間的空隙少於 6 毫米。門的底部(包括門框)已裝上至少有 30 厘米高的金屬踢板。									
(3) 已妥善關上所有門。									
(4) 已妥善貯存食物。									
(5) 地面保持清潔衛生，沒有食物殘渣。									
(6) 已於排水管口裝設間隙少於 6 毫米的鐵格柵或塞進有棘的鐵絲網球。									
(7) 裝設水管、電線或分體式冷氣機後，在外牆、地板及天花留下的罅隙，均已用鐵片或水泥填封。									
(8) 已把有棘的鐵絲網球塞進喉管穿過牆壁而留下的罅隙(如該罅隙並未以鐵片或水泥填封)。									
(9) 已於通風 / 排氣口及百葉窗安裝鐵絲網，其網眼不超過 6 毫米。									
(10) 已於外牆的喉管妥善安裝防鼠擋。									
(11) 已檢查假天花的嵌板，並把損毀的嵌板更換。									
(12) 已把假天花分成較小的間隔，以限制老鼠的活動。									
(13) 假天花與任何物品之間保持至少一米的距離，以防止老鼠往來假天花與地面。									
(14) 已妥善潔淨貯物室 / 機房，沒有物品堆積。									
檢查人員：									
簽署：									

**註：**

- 在方格中加“✓”，表示情況令人滿意。
- 在方格中加“x”，表示發現情況欠妥，應馬上糾正。在糾正工作完成後，請在相應方格中加簽確認。