

## 滅鼠工作檢查表(物業管理公司及政府部門)

檢查項目	檢查日期						
(1) 已巡查所有花槽和路面，視察有否出現鼠患。							
(2) 已修剪植物，以便及早發現鼠患。							
(3) 已清理堆積的物品。							
(4) 每天至少清倒住客的垃圾一次。							
(5) 已把垃圾袋綁好，然後放在有蓋的垃圾收集桶內。							
(6) 已把用過的垃圾桶清洗乾淨。							
(7) 垃圾房已妥善維修保養和潔淨。							
(8) 已清理在公用地方的垃圾。							
(9) 貯物室 / 機房已妥善潔淨，沒有物品堆積。							
(10) 排水管口已裝設間隙少於 6 毫米的鐵格柵或塞進有棘的鐵絲網球。							
(11) 破損的鐵格柵均已更換。							
(12) 裝設水管、電線或分體式冷氣機後，在牆壁、地板或天花留下的罅隙，均已用水泥或鐵片填封。							
(13) 損毀的行人路和牆壁，均已用水泥修補。							
(14) 門腳與地面之間的空隙少於 6 毫米。門的底部(包括門框)已裝上至少有 30 厘米高的金屬踢板。							
(15) 通風 / 排氣口及百葉窗已安裝鐵絲網，其網眼不超過 6 毫米。							
(16) 外牆上的喉管已安裝防鼠擋。							
(17) 已在每個樓層放置有蓋的垃圾收集桶，桶蓋大小適合，用以收集住客的垃圾。							
檢查人員：							
簽署：							

**註：**

- 在方格中加“✓”，表示情況令人滿意。
- 在方格中加“×”，表示發現情況欠妥，應馬上糾正。在糾正工作完成後，請在相應方格中加簽確認。