

灭鼠工作检查表(食肆)

检查项目	检查日期								
(1) 已把食物残渣及垃圾放入盖好的垃圾桶内，并每天清理垃圾。									
(2) 门脚与地面之间的空隙少于 6 毫米。门的底部(包括门框)已装上至少有 30 厘米高的金属踢板。									
(3) 已妥善关上所有门。									
(4) 已妥善贮存食物。									
(5) 地面保持清洁卫生，没有食物残渣。									
(6) 已于排水管口装设间隙少于 6 毫米的铁格栅或塞进有棘的铁丝网球。									
(7) 装设水管、电线或分体式冷气机后，在外墙、地板及天花留下的罅隙，均已用铁片或水泥填封。									
(8) 已把有棘的铁丝网球塞进喉管穿过墙壁而留下的罅隙(如该罅隙并未以铁片或水泥填封)。									
(9) 已于通风 / 排气口及百叶窗安装铁丝网，其网眼不超过 6 毫米。									
(10) 已于外墙的喉管妥善安装防鼠挡。									
(11) 已检查假天花的嵌板，并把损毁的嵌板更换。									
(12) 已把假天花分成较小的间隔，以限制老鼠的活动。									
(13) 假天花与任何物品之间保持至少一米的距离，以防止老鼠往来假天花与地面。									
(14) 已妥善洁净贮物室 / 机房，没有物品堆积。									
检查人员：									
签署：									

注：

- 在方格中加“√”，表示情况令人满意。
- 在方格中加“x”，表示发现情况欠妥，应马上纠正。在纠正工作完成后，请在相应方格中加签确认。