

灭鼠工作检查表(购物商场)

检查日期									
检查项目									
(1) 处所 / 贮物室 / 机房保持整洁。									
(2) 已把食物残渣及垃圾放入盖好的垃圾桶内，并每天清理垃圾。									
(3) 已检查装饰设计，没有老鼠可匿藏的空间。									
(4) 已检查假天花的嵌板，并把损毁的嵌板更换。									
(5) 已把假天花分成较小的间隔，以限制老鼠的活动。									
(6) 假天花与任何物品之间保持至少一米的距离，以防止老鼠往来假天花与地面。									
(7) 已在通向天花的垂直喉管妥善安装防鼠挡，防鼠挡用防鼠物料制造，不小于 30 厘米。									
(8) 所有孔隙(尤其是房间或楼层之间相通的孔隙)均已用镀锌铁丝网 / 球封好。									
(9) 所有管道两端均已用镀锌铁丝网 / 球或其他防鼠物料妥善封好。									
(10) 已清理堆积的物品。									
(11) 装设水管、电线或分体式冷气机后，在外墙、地板及天花留下的罅隙，均已用铁片或水泥填封。									
(12) 门脚与地面之间的空隙少于 6 毫米。门的底部(包括门框)已装上至少有 30 厘米高的金属踢板。									
(13) 通风 / 排气口及百叶窗已安装铁丝网，其网眼不超过 6 毫米。									
(14) 已妥善贮存货物。把货物放置在货板上，货板离地面至少 21 厘米及离墙壁至少 45 厘米。									
(15) 垃圾房已妥善维修保养和洁净。									
(16) 用过的垃圾桶已妥善洁净。									
检查人员：									
签署：									

注：

- 在方格中加“√”，表示情况令人满意。
- 在方格中加“×”，表示发现情况欠妥，应马上纠正。在纠正工作完成后，请在相应方格中加签确认。